



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России
по Саратовской области)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Саратову

ул. Большая Горная, 337, г. Саратов, 410005
Телефон: 50-61-92 (код 845-2)
E-mail: ondiprsaratov@64.mchs.gov.ru

№ _____
на № _____ от _____

**Отметка о размещении (дата и учетный
номер) сведений о профилактическом
визите в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий* 18.05.2023
КНМ 64230061000206021049**



ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 64230061000206021049

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2- арендатор, 3- должностное лицо)

**вручается: Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад комбиниро-
ванного № 103» Заводского района г. Саратова**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

В целях повышения уровня пожарной безопасности объектов образования отнесенных к категории чрезвычайно высокого, высокого рисков, руководствуясь ст. 45, 52 Федерального закона № 248-ФЗ от 31.07.2020 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ст. 45, 47 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре (утвержденного Постановлением Правительства РФ № 290 от 12.04.2012), п. 11 (4) Постановления Правительства РФ №336 от 10.03.2022, планом мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности на 2023 год на объекте Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 103» Заводского района г. Саратова, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Крымская, 3а в период с «09» часов 00 минут «18» мая 2023г. по «17» часов «00» минут «18» мая 2023г. государственным инспектором города Саратова по пожарному надзору капитаном внутренней службы Трегубовой Ольгой Михайловной проведен обязательный профилактический визит № 64230061000206021049

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора) (контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица – заведующий МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 103» Кожевникова Ирина Александровна
(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

В ходе проведения профилактического визита выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии п. 11 (4) Постановления Правительства РФ №336 от 10.03.2022 необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места вы- явленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по по- жарной безопасности, требования, кото- рого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязатель- ных требо- ваний по- жарной безопасно- сти	Отметка о вы- полне- нии
1.	в здании детского сада с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыха- ния и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)	20.09.2023	выполнено
2.	система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и открывание, ворот установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео - и аудиосвязи с местом их установки	п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.	20.09.2023	не выполнено
3.	в здании детского сада двери пожароопасных помещений (складские помещения, прачечная) не обеспечены в полном объеме наличием на дверях приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах	п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)	20.09.2023	выполнено
4.	На объекте защиты на 1-м этаже помещения подвала не отделены от помещений первого этажа (помещение №1,4 подвала согласно технического паспорта от 24.05.2013 года) противопожарной перегородкой 1-го типа с соответствующим заполнением	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.2 СП 1.13130.2020) «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуацион-	20.09.2023	не выполнено

	противопожарная дверь)			
5.	отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа (звуковое оповещение) на втором этаже здания детского сада	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, п.1 ч.1 ст.84 от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.8 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	20.09.2023	не выполнено
6.	площадка высотой от уровня тротуара более 0,45 м. при выходе из здания из помещений первого этажа здания детского сада (помещение №22 поэтажного плана от 24.05.13г.) не оборудованы поручнями (ограждениями) высотой не менее 1,2 м	п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6; ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.5 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	20.09.2023	не выполнено
7.	площадка высотой от уровня тротуара более 0,45 м. при выходе из здания из помещений первого этажа здания детского сада (помещение №27 поэтажного плана от 24.05.13г.) не оборудованы поручнями (ограждениями) высотой не менее 1,2 м	п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6; ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.5 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	20.09.2023	выполнено
8.	площадка высотой от уровня тротуара более 0,45 м. при выходе из здания из помещений первого этажа здания детского сада (помещение №5 поэтажного плана от 24.05.13г.) не оборудованы поручнями (ограждениями) высотой не менее 1,2 м	п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6; ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.5 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	20.09.2023	выполнено
9.	площадка высотой от уровня тротуара более 0,45 м. при выходе из здания из помещений первого этажа здания детского сада (помещение №2 поэтажного плана от 24.05.13г.) не оборудованы поручнями (ограждениями) высотой не менее 1,2 м	п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6; ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.5 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	20.09.2023	выполнено
10.	площадка высотой от уровня тротуара более 0,45 м. при выходе из здания из помещений первого эта-	п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6; ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о	20.09.2023	

	ние №32 поэтажного плана от 24.05.13г.) не оборудованы поручнями (ограждениями) высотой не менее 1,2 м	требования пожарной безопасности», п.4.3.5 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"»		выполнено
11.	площадка высотой от уровня тротуара более 0,45 м. при выходе из здания из помещений первого этажа здания детского сада (помещение №15 поэтажного плана от 24.05.13г.) не оборудованы поручнями (ограждениями) высотой не менее 1,2 м	п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6; ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.5 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"»	20.09.2023	не выполнено

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 103» Кожевникова И.А.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Государственный инспектор
города Саратова по пожарному надзору
капитан внутренней службы
Трегубова О.М.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.